

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№353

«10» 12. 2018 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Зверево, ул. Осташенко 6-а
(фактический адрес выдачи предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах Колесникова Людмила Васильевна

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 7 "Белочка" место нахождения юридического лица Ростовская область, г. Зверево, ул. Осташенко 6 а, ИНН 6146003464

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 "Белочка"»

- П. 6.6. Подбор мебели для детей проводится без учета роста детей согласно таблице 1. (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/1469 от 03.12.2018)
- П. 6.13. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.
- П.18.2., 18.2.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении не в полном объеме организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Так в нарушение п. 4.6..СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"руководитель организации в целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы совместно с медицинской организацией не разрабатывает график отбора и доставки проб биологического материала на исследование(экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/1466 от 03.12.2018)
- П.6.19. Унитазы не везде оборудованы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.
- П. 6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установлены вешалки для детских полотенец для рук, но отсутствуют вешалки и полотенца для ног по списочному составу детей, Отсутствуют закрывающиеся хозяйственные шкафы и шкафы для уборочного инвентаря., имеющиеся стеллажи для хранения моющих и дезинфицирующих средств не закрываются, что не ограничивает доступ детей к данным средствам
- П.5.4. 5.1.имеются дефекты покрытия потолка в помещении пищеблока, следы затеков на лестничной площадке второго этажа, трещины стен в помещении прачечной, дефекты плитка на пищеблоке

- П.3.18. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора мусора, но размеры площадки не в полном объеме превышают площадь основания контейнеров.
- П.3.19. В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега не проводится по мере необходимости - на момент проверки групповые площадки не очищены от снега
- П.1.5.4.21. В МБДОУ помещении медицинского назначения (медицинский блок) эксплуатируются не в соответствии с проектами, по которым они были построены. - для медицинской деятельности используется только кабинет медсестры, где размещается так же импровизированная кушетка для временной изоляции, помещения изолятора и санитарно-бытовые помещения используются для кладовщика и завхоза
- П.13.14. ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой производится без использования решеток
- П.14.25. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) допускается использование масла с использованием растительных жиров (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № 12304 от 03.12.2018)
- П.14.26. В дошкольных образовательной организации не организован правильный питьевой режим. При использовании кипяченой воды отсутствуют отдельные кружки для питья
- П.15.4. При составлении примерного меню не соблюдается распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи – обед составляет 40-46% от суточной калорийности при нормируемой 30-35%, ужин составляет 16% при нормируемой 20-25%
- П.15.5. Допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня – рыба и рыбный суп, свекла отварная и свекольник Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.
- П.15.13. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке, но в ежедневном меню не указывается объем порции
- П.5.5 В помещениях групповых для детей старшей группы «Солнышко», «Подсолнушки», и младшей группы «Лучики», пол имеет дефекты (линолеум имеет разрывы), что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

- ✓ 1. Обеспечить расстановку кроватей обеспечив свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами
- ✓ 2. Обеспечить детей мебелью с учетом их роста
- ✓ 3. Оборудовать унитазы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами
- ✓ 4. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении в полном объеме организовать и проводить меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Обеспечить ежегодное плановое обследования детей на паразитозы.,
- ✓ 5. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установить вешалки для детских полотенец для ног по списочному составу детей. Обеспечить закрывающимися устройствами хозяйственные шкафы и шкафы для уборочного инвентаря, для имеющихся стеллажей для хранения моющих и дезинфицирующих средств ограничить доступ детей к данным средствам
- ✓ 6. Устранить имеются дефекты покрытия потолка в помещении пищеблока, следы затеков на лестничной площадке второго этажа, трещины стен в помещении прачечной, дефекты плитка на пищеблоке
- ✓ 7. Обеспечить размеры площадки, где установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, превышающие площадь основания контейнеров.

103-1030000-1
2019

- ✓ 8. Обеспечить в зимнее время очистку территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега по мере необходимости
- ✓ 9. Обеспечить эксплуатацию помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по которым они были построены
- ✓ 10. Обеспечить ополаскивание столовой посуды в группах горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой с использованием решеток
- ✓ 11. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускать использование масла сливочного с использованием растительных жиров
- ✓ 12. Организовать правильный питьевой режим детей в группах. При использовании кипяченой воды обеспечить детей отдельными кружками для питья.
13. Обеспечить при составлении примерного меню распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи – обед, ужин
14. Не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня
15. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню.
- ✓ 16. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных организациях и дома, родителей информировать об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке, в ежедневном меню указывать объем порции
- ✓ 17. В помещениях групповых для детей старшей группы «Солнышко», «Подсолнушки», и младшей группы «Лучики», устранить дефекты пола (линолеум имеет разрывы),

Срок выполнения предписания до 05.09.2019г;

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 15.09.2019г;

(указать дату)

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

юридическим лицом в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах**

(ФИО, должность)

**Предписание получил: «10 » 12 2018г.
Заведующая МБДОУ детский сад № 7 "Белочка"**

руководитель (должностное лицо)


(подпись)

Колесникова Л.В.





(фамилия, имя, отчество)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-14-37
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 21/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 7 "Белочка"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №21 от «23» ноября 2018 г. Главного государственного инспектора г. Зверево по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитана внутренней службы Иосифова Г.С., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7 "Белочка", фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Зверево, ул. Остащенко,6 «а».

Дата и время проведения проверки:

23.12.2018 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

25.12.2018 г. с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

совместно с: Заведующим Коваленко Ириной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	--	---	--------------------------------------	--

	конкретного места выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
✓ 1.	На объекте защиты складское помещение для постельного белья Ф5.2 на двери не имеет обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", постановление вступило в силу с 15.05.2012г.) (далее – ППР) п.20);	15.06.2020	
v 2.	На объекте защиты по всем помещениям на внешней стороне пожарных шкафов отсутствует доступная для понимания информация о размещенных технических средствах	(ч. 5 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»);	15.07.2019	
3.	На объекте защиты пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу в группе «Солнышко» и у группы «АБВГ Дейка»	(ППР п.57);	21.12.2020	
4.	На объекте защиты в лестничной клетке в зоне	(ППР п.57);	21.12.2020	

	подвала у коридора на 1-м этаже пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу			
✓ 5.	На объекте защиты в подвале не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	(ППР п.22);	15.07.2019	
6.	На объекте защиты в лестничной клетке в зоне выхода из 2-й младшей группы №1 «Забавушки» и средней группы №1 «Цветик-Семицветик» пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу	(ППР п.57);	21.12.2020	
✓ 7.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели во 2-й младшей группы №1 «Забавушки» не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);	15.06.2020	

	(располагаются у потолка на расстоянии 0,06 м.)			
8.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели в подготовительной группы №2 «Гномики» не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка на расстоянии 0,06 м.)	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);	15.06.2020	
9.	На объекте защиты в лестничной клетке в зоне выхода из подготовительной группы №2 «Гномики» пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу	(ППР п.57);	21.12.2020	
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 дверь эвакуационного выхода на наружную лестницу 3-го типа из помещения «комнаты психолога» открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	21.12.2020	
11.	На объекте защиты в лестничной клетке на 1-м этаже в зоне выхода из подготовительной группы №2 «Гномики» пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном	(ППР п.57);	21.12.2020	

	шкафу			
12.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.6 СП 1.13130 дверь второго эвакуационного выхода наружу из помещения музыкального зала открывается не по направлению выхода из здания	(ч. 1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.17);	21.12.2020	
✓ 13.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели в музыкальном зале не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка)	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);	15.06.2020	
✓ 14.	На объекте защиты складское помещение в коридоре 1-го этажа в зоне выхода у группы «Золотой ключик» на двери не имеет обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);	15.06.2020	
15.	На объекте защиты в коридоре 1-го этажа в зоне выхода у группы «Золотой ключик» пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу	(ППР п.57);	21.12.2020	
16.	На объекте защиты в зоне выхода из подготовительной группы №1 «Сказка»	(ППР п.57);	21.12.2020	

	пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу			
17.	На объекте защиты в коридоре в зоне пищеблока пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану, должен быть размещен в пожарном шкафу	(ППР п.57);	21.12.2020	
✓ 18.	На объекте защиты помещения пищеблока Ф5.1 в составе объекта на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);	15.06.2020	
✓ 19.	На объекте защиты помещения прачечной Ф5.1 в составе объекта на двери не имеют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	(ППР п.20);	15.06.2020	
✓ 20.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4 СП 3.13130.2009 настенные речевые оповещатели в коридоре в зоне прачечной не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка)	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);	15.06.2020	
✓ 21.	На объекте защиты помещение электрощитовой Ф5.1 на двери не имеют обозначения категории по	(ППР п.20);	15.06.2020	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны			
✓ 22.	На объекте защиты руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	(ППР.20);	15.07.2019	
✓ 23.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР	(ППР п.2, п.460).	15.07.2019	
24.	На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(ППР п.61).	06.12.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Заведующий Коваленко Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2018г.

